

Bilag 4 - Udledning renseanlæg

Renseanlæg	Udlederkrav				Udledning status 2025					Udledning plan				
	BIS	COD	Tot-N	Tot-P	m ³ /år	BIS	COD	Tot-N	Tot-P	m ³ /år	BIS	COD	Tot-N	Tot-P
	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[m ³]	[kg/år]	[kg/år]	[kg/år]	[kg/år]	[m ³]	[kg/år]	[kg/år]	[kg/år]	[kg/år]
Kløverhage	15	75	8	1,5	344.546	1025	7.580	975	216	344.546	1025	7.580	975	216
Nyborg	15	75	8	1,5	3.081.030	22.043	243.401	36.082	2.119	3.081.030	22.043	243.401	36.082	2.119
Ørbæk	8	75	7	0,6	520.876	848	9.376	1173	94	520.876	848	9.376	1173	94